

**Iepirkuma komisijas 2019.gada 17.oktobra sēdē
sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem
par atklāto konkursu “Celtniecības materiālu iegāde”, identifikācijas Nr. SIA RNP
2019/45 nolikumu (turpmāk - Konkurss)**

JAUTĀJUMS Nr.1.

Lūgums ar piemēru paskaidrot kā tieši ir jāaizpilda Tehniskā un finanšu piedāvājuma kolonna - Piedāvātais iepakojums (pozīcijām, kurām nav precīzi norādīts iepakojuma/vienības izmērs)
ATBILDE Nr.1.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka Tehniskā un finanšu piedāvājuma kolonna “Piedāvātais iepakojums (pozīcijām, kurām nav precīzi norādīts iepakojuma/vienības izmērs)” pretendents ir jānorāda piedāvāto iepakojumu, atsevišķās pozīcijās ņemot vērā pasūtītāja iekļautās pielāides.

Papildus iepirkuma komisija norāda, ka kolonnai ir informatīvais raksturs, proti, pretendents cena ir jānorāda atbilstoši kolonna “Mērvienība” norādītajam.

JAUTĀJUMS Nr.2.

Atsevišķām Tehniskā un finanšu piedāvājuma pozīcijām ir noteikts minimālais preces pasūtījuma apjoms. Vai pretendents to norādīt piedāvājumā?

ATBILDE Nr.2.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka gadījumā, ja pretendents ir noteikts minimālais preces pasūtījuma apjoms, pretendents to norādīt nav nepieciešams. Pasūtītājs pasūtīs apjomus pēc faktiskās nepieciešamības.

JAUTĀJUMS Nr.3.

Pasūtītāja pieprasījums				
Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
210	Līmes un hermētiķi	Ķīmiskais dībelis, ampulas, Index CA-QU vai anlogs	10mm	gab
211			16mm	gab
212			20mm	gab

Šis materiāls tuvākajā laikā tiks izņemts no ražošanas.

ATBILDE Nr.3.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Pasūtītāja pieprasījums				
Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
210	Līmes un hermētiķi	Ķīmiskais dībelis, ampulas, Index CA-QU vai anlogs	10mm	gab
211			16mm	gab
212			20mm	gab

JAUTĀJUMS Nr.4.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
220	Gruntis	Universālā dziļumgrunts dažādu virsmu nostiprināšanai un saķeres uzlabošanai, sapiņos, Knauf Tiefengrund vai ekvivalents*	Dažādām uzsūcošām virsmām, 5 kg +/- 10%	kg
221			Dažādām uzsūcošām virsmām, 10 kg +/- 10%	kg
222			Dažādām uzsūcošām virsmām, 15 kg +/- 10%	kg
223			Dažādām uzsūcošām virsmām, 25 kg +/- 10%	kg

Ražotāju piedāvātā mērvienība ir litrs

ATBILDE Nr.4.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
220	Gruntis	Universālā dziļumgrunts dažādu virsmu nostiprināšanai un saķeres uzlabošanai, sapiņos, Knauf Tiefengrund vai ekvivalents*	Dažādām uzsūcošām virsmām, 5 L +/- 10%	L
221			Dažādām uzsūcošām virsmām, 10 L +/- 10%	L
222			Dažādām uzsūcošām virsmām, 15 L +/- 10%	L
223			Dažādām uzsūcošām virsmām, 25 L +/- 10%	L

JAUTĀJUMS Nr.5.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
355	Krāsu tonēšana	Krāsu tonēšana A un C bāzes krāsām	Tonis G462 - Pēc Tikkurila kataloga, bēšs	L
356			Tonis G462 - Pēc Tikkurila kataloga, tumši bēšs	L
359			Tonis G443- Pēc Tikkurila kataloga, gaiši zaļš	L
360			Tonis G443- Pēc Tikkurila kataloga, zilgani zaļš	L

Pie vienādiem toņa nosaukumiem norādīti dažādi krāsas apraksti.

ATBILDE Nr.5.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
355	Krāsu tonēšana	Krāsu tonēšana A un C bāzes krāsām	Tonis G462 - Pēc Tikkurila kataloga, bēšs	L
356			Tonis G467 - Pēc Tikkurila kataloga, tumši bēšs	L
359			Tonis G443- Pēc Tikkurila kataloga, gaiši zaļš	L
360			Tonis G440 - Pēc Tikkurila kataloga, zilgani zaļš	L

JAUTĀJUMS Nr.6.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
408	Šķīdinātāji un piedavas	Šķīdrais stikls	Šķīdrais stikls - nātrija silikāta šķīdums, 1-2 L	L
409			Šķīdrais stikls - nātrija silikāta šķīdums, 10-15 L	L

Ražotāja mērvienība ir kg.

ATBILDE Nr.6.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
408	Šķīdinātāji un piedavas	Šķīdrais stikls	Šķīdrais stikls - nātrija silikāta šķīdums, 1L +-10% vai 1.4Kg +-10%	Gab.
409			Šķīdrais stikls - nātrija silikāta šķīdums, 5L +-10% vai 7kg +-10%.	Gab.

JAUTĀJUMS Nr.7.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
448	Smilšpapīrs	Pašlīmējošais smilšpapīra disks, ar putekļu nosūkšanas caurumiem	Slīpdisks cieta koka un tērauda slīpēšanai, P60, D=125mm	gab
449			Slīpdisks cieta koka un tērauda slīpēšanai, P80, D=125mm	gab
450			Slīpdisks cieta koka un tērauda slīpēšanai, P100, D=125mm	gab
451			Slīpdisks cieta koka un tērauda slīpēšanai, P120, D=125mm	gab
452			Slīpdisks cieta koka un tērauda slīpēšanai, P180, D=125mm	gab
453			Slīpdisks cieta koka un tērauda slīpēšanai, P240, D=125mm	gab

Nav kombinēta slīpdiska ar koku un metālu, kā arī pašlīmējošam metāla slīpdiskam nav putekļu caurumu.

ATBILDE Nr.7.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka Tehniskais – finanšu piedāvājums šajās pozīcijās netiks grozīts, jo apzinot potenciālos piegādātājus komisija konstatē, ka Latvijas tirgū tās ir pieejamas.

JAUTĀJUMS Nr.8.

Lūgums konkretizēt pieprasījumu- ir vairāki iespējamie varianti ar norādītajiem parametriem

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
519	Bruģis, bloki, ķieģeļi, žogi, pakāpieni, armatūra un keramzīts	Ķieģeļi, apdares	Dzelteni apdares ķieģeļi, 250x120x65mm	gab
520			Dzelteni apdares ķieģeļi, 250x85x65mm	gab

ATBILDE Nr.8.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
519	Bruģis, bloki, ķieģeļi, žogi, pakāpieni, armatūra un keramzīts	Ķieģeļi, apdares (gluds, caurumots, dzeltens apdares ķieģelis)	Dzelteni apdares ķieģeļi, 250x120x65mm	gab
520			Dzelteni apdares ķieģeļi, 250x85x65mm	gab

JAUTĀJUMS Nr.9.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
568	Betona grodi un detaļas	Kanalizācijas grods	500(h)x900(d)x100(b) mm	gab
569			750(h)x900(d)x100(b) mm	gab

Grodi ar šādiem izmēriem vairs netiek ražoti. Dotie izmēri ir novecojuši.

ATBILDE Nr.9.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
568	Betona grodi un detaļas	Kanalizācijas grods	600(h)x1000(d)x100(b) mm	gab
569			900(h)x1000(d)x100(b) mm	gab

JAUTĀJUMS Nr.10.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
597	Lamināts, linolejs un montāžas materiāli, grīdlīstes	Heterogēnais linolejs, 34/43 klase, Tarkett MODUS 3 vai ekvivalents*	Linolejs ar līdzīgām Tarkett MODUS 3 norādītajām modeļa īpašībām un krāsu. Paredzēts noslogotām sabiedriskām telpām	m2

Ražotājs vairs neražo un nepiegādā šāda veida linoleju.

ATBILDE Nr.10.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
597	Lamināts, linolejs un montāžas materiāli, grīdlīstes	Heterogēnais linolejs, 34/43 klase	Linolejs paredzēts noslogotām sabiedriskām telpām	m2

JAUTĀJUMS Nr.11.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
641	Iekšdurvis, palodzes un logu līstes	Ugunsdrošas metāla durvis ar ugunsizturības klasi EI30. Mehāniskā izturība - ne mazāk par 2. klasi. Krāsota ar pulverkrāsu (pelēkas). Komplektā ietilpst: vārtne, kārba, eņģes, slēdzene, rokturi un cilindrs ar 3 atslēgām	Vārtnes izmērs: 770 (+/-20)x 2080 (+/-20) mm	gab
642			Vārtnes izmērs: 870 (+/-20)x 2080 (+/-20) mm	gab
643			Vārtnes izmērs: 970 (+/-20)x 2080 (+/-20) mm	gab
644			Vārtnes izmērs: 1070 (+/-20)x 2080 (+/-20) mm	gab

Durvju cena atšķiras no konkrēta toņa. Lūgums norādīt precīzu toņi pēc RAL kataloga **ATBILDE Nr.11.**

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
641	Iekšdurvis, palodzes un logu līstes	Ugunsdrošas metāla durvis ar ugunsizturības klasi EI30. Mehāniskā izturība - ne mazāk par 2. klasi. Krāsota ar pulverkrāsu (pelēkas, RAL 9002). Komplektā ietilpst: vārtne, kārbas, eņģes, slēdzene, rokturi un cilindrs ar 3 atslēgām	Vārtnes izmērs: 770 (+/-20)x 2080 (+/-20) mm	gab
642			Vārtnes izmērs: 870 (+/-20)x 2080 (+/-20) mm	gab
643			Vārtnes izmērs: 970 (+/-20)x 2080 (+/-20) mm	gab
644			Vārtnes izmērs: 1070 (+/-20)x 2080 (+/-20) mm	gab

JAUTĀJUMS Nr.12.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
738	Ventilācija, restes un ventilatori	Perforēta metāla loksne ventilācijas atvērumiem	Metāla loksne ar kvadrātveida perforācijām (ar to izmēru 20x20mm +/-2mm) visā loksnes platībā. Atstarpe starp perforācijām 30mm +/-3mm, loksnes biezums 2 mm. Loksnes izmēri 1000-1500x2000-3000mm	m2

Lūgums precizēt materiālu

ATBILDE Nr.12.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
738	Ventilācija, restes un ventilatori	Perforēta metāla loksne ventilācijas atvērumiem, tērauds	Metāla loksne ar kvadrātveida perforācijām (ar to izmēru 20x20mm +/-2mm) visā loksnes platībā. Atstarpe starp perforācijām 30mm +/-3mm, loksnes biezums 2 mm. Loksnes izmēri 1000-1500x2000-3000mm	m2

JAUTĀJUMS Nr.13.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
1008	Naglas jumtiem	Šīfera naglas 4-5x100-120 mm	Zn, ar gumijas paplāksni	gab

Šīfera naglas ar gumijas paplāksni netiek piedāvātas Latvijas tirgum. Aizvietotas un pieejamas tirdzniecībā ir skrūves ar gumijas paplāksni.

ATBILDE Nr.13.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
1008	Naglas jumtiem	Šīfera naglas 4-5x100-120 mm	Zn, ar gumijas paplāksni	gab

JAUTĀJUMS Nr.14.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
1085	Skrūves kokam dzeltenas	Skrūve kokam 4,0x40 mm	Torx 25, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1086		Skrūve kokam 4,0x50 mm	Torx 25, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1087		Skrūve kokam 4,5x50 mm	Torx 25, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1088		Skrūve kokam 4,5x70 mm	Torx 25, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1090		Skrūve kokam 6,0x80 mm	Torx 25, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1091		Skrūve kokam 6,0x100 mm	Torx 25, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1139	Skrūves kokam cinkotas	Skrūve kokam 6,0x100 mm	Torx 25, ar gremdgalvu, cinkotas	gab
1140		Skrūve kokam 6,0x120 mm	Torx 25, ar gremdgalvu, cinkotas	gab

Skrūves ar Torx tādos izmēros nav pieejamas

ATBILDE Nr.14.

Iepirkuma komisija norāda, ka tiks veikti grozījumi nolikuma Tehniskajā – finanšu piedāvājumā.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
1085	Skrūves kokam dzeltenas	Skrūve kokam 4,0x40 mm	Torx, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1086		Skrūve kokam 4,0x50 mm	Torx, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1087		Skrūve kokam 4,5x50 mm	Torx, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1088		Skrūve kokam 4,5x70 mm	Torx, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1090		Skrūve kokam 6,0x80 mm	Torx, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1091		Skrūve kokam 6,0x100 mm	Torx, ar gremdgalvu, dzeltenas	gab
1139	Skrūves kokam cinkotas	Skrūve kokam 6,0x100 mm	Torx, ar gremdgalvu, cinkotas	gab
1140		Skrūve kokam 6,0x120 mm	Torx, ar gremdgalvu, cinkotas	gab

JAUTĀJUMS Nr.15.

Nr.p.k.	Preču grupa	Materiāla nosaukums	Tehniskie parametri	Mērvienība
1348	Montāžas konsoles (cauruļu stiprināšanai)	Konsole bez atbalsta L= 300-350 mm	Zn, ar caurumiem, perforēta, metāla biezums vismaz 2mm	gab
1349		Konsole bez atbalsta L= 400-450 mm	Zn, ar caurumiem, perforēta, metāla biezums vismaz 2mm	gab
1350		Konsole bez atbalsta L= 500-550 mm	Zn, ar caurumiem, perforēta, metāla biezums vismaz 2mm	gab
1351		Konsole bez atbalsta L= 700-800 mm	Zn, ar caurumiem, perforēta, metāla biezums vismaz 2mm	gab

Konsoles bez balsta tādos izmēros netiek piedāvātas

ATBILDE Nr.15.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka Tehniskais – finanšu piedāvājums šajās pozīcijās netiks grozīts, jo apzinot potenciālos piegādātājus komisija konstatē, ka Latvijas tirgū tās ir pieejamas.