

**Iepirkuma komisijas 2019.gada 15.februāra sēdē
sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotiem jautājumiem
par atklāto konkursu “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā
vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
Stāmerienas ielā 2 k-1, Rīgā”
identifikācijas Nr. SIA RNP 2018/101 nolikumu (turpmāk - Konkurss)**

JAUTĀJUMS Nr.1.

Projektā nav rasējuma jumtam (jumta plāns) kurš ir nepieciešams, lai izrēķināt precīzu apjomu jumta segumam. Lūdzu, pārskatiet pievienotos pielikumus un pievienojiet nepieciešamos rasējumus.

ATBILDE Nr.1.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka Konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” Tehniskās dokumentācijas sastāvā nav atsevišķa rasējuma jumtam un piedāvājums ir jāiesniedz atbilstoši Lokālajā tāmē Nr. 5 “Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa” norādītiem apjomiem un daudzumiem. Papildus iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka Konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” ir pievienota daudzdzīvokļu mājas Stāmerienas ielā 2 k-1, Rīga inventarizācijas lieta. Pretendents objekta apskates laikā var patstāvīgi veikt uzmērījumu, lai pārliecinātos par apjomu atbilstību Konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” norādītajam vērtībām.

Papildus iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.6.2.punktam Būvobjekta apskate notiek iepriekš piesakoties pie Āra Elsta, tālr. +37128391649, e-pasts: aris.elsts@rnparvaldnieks.lv par apskates laiku vienojoties. Būvobjekta apmeklēšanas laikā notiks tikai būvobjekta apskate.

JAUTĀJUMS Nr.2.

Pārskatot projektu var saprast, ka būvuzņēmējam jāizstrādā arī apkures projekts, nav uzrādītas radiatoru markas un izmēri. Lūdzu, precizējiet!

ATBILDE Nr.2.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka pretendents nav nepieciešams izstrādāt radiatoru nomaiņas projektu. Projekta ietvaros nav plānots mainīt apkures sistēmu, bet gan tās atsevišķus elementus. Pretendentiem piedāvājumi jā sagatavo atbilstoši darbu daudzumu sarakstā iekļautajiem darbiem, ņemot vērā esošo sildķermeņu jaudu. Pretendents objekta apskates laikā var apsekot objektu, lai pārliecinātos par apjomu atbilstību Konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” norādītajam vērtībām.

Papildus iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.6.3.punktam Objekta neapsekošanas gadījumā pretendents jāņem vērā, ka tas nevarēs celt pretenzijas par papildus darbiem, kas var rasties būvdarbu veikšanas laikā, kas objekta apsekošanas laikā pretendents, ka profesionālam būvdarbu veicējam, nevarēja būt nepamanāmi (minēto neparedzēto darbu iekļaušana būvdarbu veikšanā bija acīmredzama nepieciešamība un, bez to iekļaušanas būvdarbu izpilde nav iespējama).

JAUTĀJUMS Nr.3.

Lokāla tāme Nr. 5 beramas vates biezum 350mm, bet projekta lapa AR-8 300mm

2	Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo akmens vati (siltumvadītspēja $\lambda \leq 0,041$ W/mK) ISOVER KV 050 (h=350mm) vai ekvivalentu	m ²	418.00
---	---	----------------	--------

Lūdzu, precizējiet!

ATBILDE Nr.3.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka piedāvājumi ir jāiesniedz atbilstoši Lokālajā tāmē Nr. 5 “Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma nomaiņa” norādītiem apjomiem un daudzumiem.

Papildus iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.6.6.punktam pretendents nav tiesīgs mainīt Tehniskajā – finanšu piedāvājuma tāmēs norādītos apjomus un daudzumu. Pretendentam Tehniskais – finanšu piedāvājums ir jā sagatavo atbilstoši tāmēs sniegtajiem daudzumiem un apjomiem.