

**Iepirkuma komisijas 2019.gada 19.februāra sēdē
sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu
par atklāto konkursu “Būvdarbu veikšana ES līdzfinansēto vienkāršotās atjaunošanas
projektu ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Augļu ielā 11, Rīgā”, identifikācijas
Nr. SIA RNP 2018/107 nolikumu (turpmāk - Konkurss)**

JAUTĀJUMS Nr.1.

Iepirkumā piedāvātā apjomu tāmē nav minēta cokola un fasādes armēšana. Vai darbus būs jāveic bez minētas armēšanas?

ATBILDE Nr.1.

Iepirkuma komisija norāda, lai nodrošinātu ēkas siltināšanas darbu kvalitāti, darbi jāveic atbilstoši Konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” pievienotajai Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei un izstrādātajām darba veikšanas tehnoloģijām.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka, sagatavojot piedāvājumu, izmaksas par cokola armēšanu jāiekļauj pie cokola siltināšanas darbiem tāmes 5.3 pozīcijā “Cokola siltināšana ar 100mm ekstrudētā putupolistirola EPS 150 loksnēm, stiprinot ar līmjavu un stiprinājumiem $\lambda_D \leq 0,036 \text{ W/mK}$ ”, savukārt fasādes armēšanas izmaksas jāiekļauj tāmes 5.8 pozīcijā “Ārsienu siltināšana ar 180mm siltumizolācijas materiālu, stiprinot ar līmjavu un stiprinājumiem” un tāmes 5.9 pozīcijā “Ārsienu siltināšana ar 30mm siltumizolācijas materiālu, stiprinot ar līmjavu un stiprinājumiem”.

Papildus iepirkuma komisija norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 3.6.6.punktam pretendents nav tiesīgs mainīt Tehniskajā – finanšu piedāvājuma tāmēs norādītos apjomus un daudzumu. Pretendentam Tehniskais – finanšu piedāvājums ir jāsatgavo atbilstoši tāmēs sniegtajiem daudzumiem un apjomiem.