

**Iepirkuma komisijas 2019.gada 20.marta sēdē
sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu
par atklāto konkursu “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā
vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ogres ielā
10, Rīgā”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/3 nolikumu (turpmāk - Konkurss)**

JAUTĀJUMS Nr.1.

Lūdzam paskaidrot esošos Lokālajā tāmē Nr.2 “Vispārējie būvdarbi” norādītos būvdarbu apjomus un mērvienības apzīmējumus.

	A	B	C	D	E	F
54	19		Apmetums pa sietu (b=10mm)	m2	62.00	0.80
55	20		Mozaikas dekoratīvais apmetums	kg	167.40	0.00
56	21		Tranšejas rakšana ar rokām dabīgās grunts līmenī 0,2m dziļumā	m3	8.00	1.30
57	22		Šķembu pamatnes iestrādāšana (b=70-80mm)	100m2	0.36	
58	23		Šķembu izmaksa, k=1,2	m3	3.24	
59	24		Smiltis kārtas iestrādāšana (b= 40-70mm)	100m3	0.02	
60	25		Smiltis izmaksa, k=1,1	m3	2.18	
61	26		Ieklāt betona bruģi b=60mm	m2	36.00	
62	27		Bruģis b=60mm	m2	36.00	
			Paoraha loņi gaismas bedrņu horizontālās restes niecāde un			

ATBILDE Nr.1.

Iepirkuma komisija paskaidro, ka lokālajā tāmē Nr.2 “Vispārējie būvdarbi” norādītās mērvienības un apjomi ir pareizi. Iepirkuma komisija norāda, ka būvdarbos šķembu slāni rēķina kvadrātmetros (m^2), savukārt smiltis - kubikmetros (m^3). Kopējā mērvienība, ņemot vērā blietēšanu abiem materiāliem, ir kubikmetros - šķembas $3,24 m^3$ un smiltis $2,18 m^3$.